



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



znak sprawy: BZP-3942-22/2020

Kraków, 6 lipca 2020 roku

Do wszystkich zainteresowanych

<https://bip.asp.krakow.pl>

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Zamawiający informuje, iż po terminie na składanie pytań do SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” wpłynęło zapytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Docieplenie ścian zewnętrznych, połączeń dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana i renowacja stolarki wraz z robotami towarzyszącymi**, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem **„Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16”** – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 – znak sprawy BZP-3942-22/2020.

Zamawiający udziela wyjaśnień, w świetle zapisów art. 38 ust. 1a oraz w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamieszcza na stronie, gdzie udostępniona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie

Wykonując okna zgodnie z projektem, nie będą spełniać obowiązujących norm cieplnych. Aby spełnić normy trzeba zastosować zestaw trzyszybowy i zwiększyć wymiary ramiaków 78 mm x 80 mm, co zmienia wygląd okna stosując okucia (zawiasy) zgodnie z projektem, nie da się zamontować funkcji uchylu. Proszę o potwierdzenie, jakiego typu mają być okna i jak można ewentualnie zmieniać projekt stolarki

Odpowiedź

Budynek oficyny przy Karmelickiej 16 leży na obszarze układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy d. IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – „Piasek” [A-1446/M z 15.10.2015] dlatego wszelkie prace projektowe i budowlane nie mogą naruszać przepisów i wytycznych ochrony konserwatorskiej.

W tym przypadku również projektowany profil okienny, rodzaj szklenia i sposób otwierania okien wynika z uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekt został sporządzony w 2016 roku i w dniu przekazania do uzgodnienia przez WUOZ spełniał warunki techniczne a także wymagania audytu energetycznego. Dlatego Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Równocześnie proszę zauważyć, że zapis w projekcie: WYKONAĆ NA PODSTAWIE OKNA ISTNIEJĄCEGO Z ZASTOSOWANIEM ORYGINALNYCH LUB REKONSTRUOWANYCH ZAWIASÓW, KLAMEK ,SZYLDÓW IMECHANIZMÓW ZAMYKAJĄCYCH, nie ma pełnego zastosowania ponieważ cała stolarka okienna została kiedyś wymieniona na okna PCV i nie ma obecnie na budynku oryginalnych mechanizmów.

Dlatego Zamawiający pozostaje na stanowisku, że należy wykonać okna zgodnie z uzgodnionym projektem.

Wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia ani też ich zakres i charakter nie wymaga zmiany terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie BIP Zamawiającego <https://bip.asp.krakow.pl> oraz Platformie zakupowej ASP <https://asp-krakow.logintrade.net/>

**Z up Rektora
/-/
mgr Jacek Kowalski**