



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



znak sprawy: BZP-3942-22/2020

Kraków, 3 lipca 2020 roku

Do wszystkich zainteresowanych

<https://bip.asp.krakow.pl>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” informuję, iż wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Docieplenie ścian zewnętrznych, połąci dachowych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana i renowacja stolarki wraz z robotami towarzyszącymi**, które stanowią część robót realizowanych w ramach inwestycji polegającej na głębokiej termomodernizacji budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objętych projektem „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16**” – umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00 – znak sprawy BZP-3942-22/2020.

Wobec powyższego Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania oraz odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania pragniemy zadać następujące zapytanie:

W przedmiarze, poz. 1 (Roboty budowlane) "Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku" - w/g naszych informacji dach obecnie pokryty jest papą (kilka warstw) prosimy o ew. modyfikację i uzupełnienie przedmiaru o poz. dot. wywozu i utylizacji papy.

Odpowiedź 1.

Zakres robót jest zgodny z opisem technicznym:

str. 3

7. Konstrukcja, materiały wykończeniowe

(...) Nad budynkiem zastosowano dach konstrukcji drewnianej, kryty papą, nieocieplony.

str. 7

1.1.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Zdemontować pokrycie dachu (papa) wraz z deskowaniem, obróbki blacharskie i orynnowanie oraz świetlik dachowy.

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki jest rozliczana ryczałtowo i nie ulega zmianie - poz. 9 przedmiaru robót :

9 Ryczałt Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki kontenerami (ilość kontenerów i koszt utylizacji - rozliczenie ryczałtowe) - szt. 6.00

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4, dokonuje odpowiednich zmian w treści przedmiaru robót celem dostosowania zapisów przedmiaru do w.w. zapisów dokumentacji projektowej.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smoleńsk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Akademia Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Pozycja nr 1 w przedmiarze robót - w miejsce zapisu:

KNR 4-04

0506-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -499,50 m²

Wprowadza się następujący zapis:

KNR 4-04 0509-02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - 499,50 m²

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień zamieszczono przedmiar uwzględniający zmianę.

Wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia ani też ich zakres i charakter nie wymaga zmiany terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie BIP Zamawiającego <https://bip.asp.krakow.pl> oraz Platformie zakupowej ASP <https://asp-krakow.logintrade.net/>

Z up Rektora

/-/

mgr Jacek Kowalski