



P 1-1	dach	cm
	proj. pokrycie dachu blacha cynkowo-tytanowa	-
	mata / membrana	0,5
	deskowanie pełne	3,2
	proj. folia paroprzepuszczalna	-
	proj.wełna mineralna 0,035 układana między izol. krokwiemi	15,0
	proj.wełna mineralna 0,035 układana na ruszcie stalowym od spodu krokwi	4,0
	proj. folia paroizolacyjna	-
	proj. płyta GK na ruszcie stalowym	1,25
	farba mineralna	-

**UWAGI OGÓLNE:**

1. Przekroje, rzuty, elewacje i opisy rozpatrywać łącznie.
2. Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami.
3. W razie wystąpienia problemów nie uwzględnionych w opracowaniu należy skontaktować się z projektantem.
4. Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
5. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.
6. Przed wykonaniem docieplenia odpowiedni tynek oraz braki tynku uzupełnić tynkiem o kolorze i składzie jak oryginalny - po konsultacji z WUKZ.
7. Wymiary i ilość stłarki sprawdzić na placu budowy przed zamówieniem z wymiarami otworów w murze.
8. Zachować istniejące bariery stalowe, projektowane bariery w kolorze i formie jak istniejące.
9. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne sprawdzenie na miejscu wymiarów otworów dla wszystkich projektowanych elementów stłarki okiennej i drzwiowej.
10. Oświadczenie: projektowane panele fotowoltaiczne nie będą widoczne z żadnej drogi publicznej.

sprawdzili: <b>mgr inż. arch. Paweł Kiecoń</b> <b>nr upr. MPOIA/031/2009</b>	rysunek nr: <div style="text-align: right;"><b>A5</b></div>
--	--